

認 定 書

国住指第 3974 号

平成 23 年 2 月 25 日

株式会社古河テクノマテリアル
代表取締役社長 中村 信之 様

国土交通大臣 大畠 章宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ[防火区画貫通部 1 時間遮炎性能]の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

PS060WL-0535

2. 認定をした構造方法等の名称

ケーブル／繊維混入けい酸カルシウム板・ポリブタジエン系樹脂
混入水酸化アルミニウム充てん／壁準耐火構造／貫通部分

3. 認定をした構造方法等の内容

別添のとおり

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。