

## 性 能 評 定 書

|             |       |                                                                                                                                                           |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別     |       | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                           |
| 型 式 記 号     |       | イソカン-HOLD                                                                                                                                                 |
| 申<br>請<br>者 | 住 所   | 神奈川県平塚市東八幡5-1-8                                                                                                                                           |
|             | 名 称   | 株式会社古河テクノマテリアル                                                                                                                                            |
|             | 代表者氏名 | 代表取締役社長 鈴木 比呂輝                                                                                                                                            |
| 性能評定番号      |       | KK19-084号                                                                                                                                                 |
| 性能評定年月日     |       | 平成19年（2007年）04月01日                                                                                                                                        |
| 性能評定有効期限    |       | 平成34年（2022年）03月31日                                                                                                                                        |
| 性能評定の内容     |       | 標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：床 |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書

|             |       |                                                                                                                                                           |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別     |       | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                           |
| 型 式 記 号     |       | イゾカン-HOLD                                                                                                                                                 |
| 申<br>請<br>者 | 住 所   | 神奈川県平塚市東八幡5-1-8                                                                                                                                           |
|             | 名 称   | 株式会社古河テクノマテリアル                                                                                                                                            |
|             | 代表者氏名 | 代表取締役社長 鈴木 比呂輝                                                                                                                                            |
| 性能評定番号      |       | KK19-085号                                                                                                                                                 |
| 性能評定年月日     |       | 平成19年（2007年）04月01日                                                                                                                                        |
| 性能評定有効期限    |       | 平成34年（2022年）03月31日                                                                                                                                        |
| 性能評定の内容     |       | 標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：壁 |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書

|             |       |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別     |       | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                             |
| 型 式 記 号     |       | イゾカン-HOLD                                                                                                                                                   |
| 申<br>請<br>者 | 住 所   | 神奈川県平塚市東八幡5-1-8                                                                                                                                             |
|             | 名 称   | 株式会社古河テクノマテリアル                                                                                                                                              |
|             | 代表者氏名 | 代表取締役社長 鈴木 比呂輝                                                                                                                                              |
| 性能評定番号      |       | KK19-086号                                                                                                                                                   |
| 性能評定年月日     |       | 平成19年（2007年）04月01日                                                                                                                                          |
| 性能評定有効期限    |       | 平成34年（2022年）03月31日                                                                                                                                          |
| 性能評定の内容     |       | 標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：中空壁 |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                                           |                      |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 設備機器の種別     | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                           |                      |  |
| 型 式 記 号     | ｲﾝｼﾞｶﾝ-HOLD                                                                                                                                               |                      |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                                                       | 神奈川県平塚市東八幡 5 - 1 - 8 |  |
|             | 名 称                                                                                                                                                       | 株式会社古河テクノマテリアル       |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                                                     | 代表取締役社長 鈴木 比呂輝       |  |
| 性能評定番号      | KK23-009号                                                                                                                                                 |                      |  |
| 性能評定年月日     | 平成23年（2011年）08月24日                                                                                                                                        |                      |  |
| 性能評定有効期限    | 令和06年（2024年）03月31日                                                                                                                                        |                      |  |
| 性能評定の内容     | 標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：壁 |                      |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                                           |                 |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 設備機器の種別     | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                           |                 |  |
| 型 式 記 号     | ｲﾝｼﾞｶﾝ-HOLD                                                                                                                                               |                 |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                                                       | 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 |  |
|             | 名 称                                                                                                                                                       | 株式会社古河テクノマテリアル  |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                                                     | 代表取締役社長 鈴木 比呂輝  |  |
| 性能評定番号      | KK23-016号                                                                                                                                                 |                 |  |
| 性能評定年月日     | 平成23年（2011年）11月30日                                                                                                                                        |                 |  |
| 性能評定有効期限    | 令和06年（2024年）03月31日                                                                                                                                        |                 |  |
| 性能評定の内容     | 標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：床 |                 |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                                           |                 |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 設備機器の種別     | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                           |                 |  |
| 型 式 記 号     | イジカン-HOLD                                                                                                                                                 |                 |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                                                       | 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 |  |
|             | 名 称                                                                                                                                                       | 株式会社古河テクノマテリアル  |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                                                     | 代表取締役社長 鈴木 比呂輝  |  |
| 性能評定番号      | KK24-018号                                                                                                                                                 |                 |  |
| 性能評定年月日     | 平成24年（2012年）12月21日                                                                                                                                        |                 |  |
| 性能評定有効期限    | 平成34年（2022年）03月31日                                                                                                                                        |                 |  |
| 性能評定の内容     | 標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：床 |                 |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                                             |                      |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 設備機器の種別     | 防火材等（共住区画貫通配管等）                                                                                                                                             |                      |  |
| 型 式 記 号     | ｲﾝｼﾞｶﾝ-HOLD                                                                                                                                                 |                      |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                                                         | 神奈川県平塚市東八幡 5 - 1 - 8 |  |
|             | 名 称                                                                                                                                                         | 株式会社古河テクノマテリアル       |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                                                       | 代表取締役社長 戸崎 敏夫        |  |
| 性能評定番号      | KK25-006号                                                                                                                                                   |                      |  |
| 性能評定年月日     | 平成25年04月26日                                                                                                                                                 |                      |  |
| 性能評定有効期限    | 平成32年03月31日                                                                                                                                                 |                      |  |
| 性能評定の内容     | 標記共住区画貫通配管等は、別添評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。<br>対象：壁 |                      |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

